

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

DETERMINA

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il "progetto per realizzazione di un impianto fotovoltaico in via Palmiera snc, SP117, Massa Lombarda (RA)", localizzato nel Comune di Massa Lombarda (RA) proposto da FDG S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. ai fini del non incremento del rischio idraulico la quota di posa dei manufatti sensibili (impianti elettrici, centrali elettriche, ...) dovrà tener conto che con tempi di ritorno compresi tra 50 e 100 anni possano verificarsi esondazioni, derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d'acqua di 30 cm rispetto alla quota stradale della via Trebeghino. Prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà depositare al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale appositi elaborati grafici accompagnati da breve relazione attestante il rispetto di quanto sopra;
2. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, dovranno essere realizzate ed essere operative le seguenti opere di mitigazione e di compensazione proposte dalla Ditta:

- i. la barriera verde a perimetrazione dell'intera area di impianto. Si specifica che l'opera di mitigazione a verde perimetrale dovrà essere sottoposta ad un adeguato sistema di irrigazione al fine di garantirne l'attecchimento, secondo il piano di irrigazione definito in sede autorizzativa, dovrà inoltre essere curata e reintegrata se e quando necessario;
- ii. l'intervento di riqualificazione del verde e delle alberature, previo accordo/convenzione con il Comune di Massa Lombarda;

a tale fine il proponente dovrà prima della messa in esercizio dell'impianto, darne evidenza attraverso, idonei elaborati quali relazioni con documentazione fotografica o sopralluoghi congiunti con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Massa Lombarda;

3. all'entrata in funzione dell'impianto in progetto,

relativamente all'area della Power Station Nord, dovrà essere effettuato un collaudo acustico, secondo UNI 11143-5, riportando nel documento di verifica la caratterizzazione acustica effettiva delle sorgenti sonore presenti e gli effetti che queste inducono sui ricettori. La documentazione così prodotta dovrà essere trasmessa ad Arpae APA Est e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna che potranno valutare nel caso di mancato rispetto del criterio differenziale eventuali mitigazioni;

- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, punto 2 dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal Comune di Massa Lombarda, punto 3 da Arpae;
- c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza>. L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
- e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad

eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

- f) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente FDG s.r.l., al Comune di Massa Lombarda, alla Provincia di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica, all'ARPAE di Ravenna, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
- h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI