

Progetti non ammissibili ai sensi dell'art. 10.1, lett. b) del bando

Protocollo	Ragione sociale	Motivi di esclusione
PG/2017/117205	Comune di Forlì (1)	Integrazioni richieste non pervenute nei termini.
PG/2017/117292	Comune di Portomaggiore	Integrazioni richieste non pervenute nei termini.
PG/2017/121903	Comune di Predappio	Mancato rispetto delle previsioni dell'art. 4.12 del bando del bando in quanto gli interventi proposti nella domanda di contributo sono da realizzarsi su edificio privo di impianto di climatizzazione.
PG/2017/122978	Comune di Reggio nell'Emilia	L'edificio candidato non rispetta la definizione di "edificio adibito ad uso pubblico" dell'art. 2 del bando in quanto il volume lordo riscaldato delle parti non destinate a residenza supera il 20% rispetto al totale.
PG/2017/127277	ASP Circondario Imolese	La documentazione tecnica fornita in risposta alla richiesta di integrazioni evidenzia l'inadeguatezza delle relazioni e delle metodologie adottate per il progetto proposto. In particolare: - risultano importanti carenze metodologiche nelle relazioni di calcolo presentate (mancanza del calcolo delle prestazioni energetiche dei servizi relativi all'illuminazione e al raffrescamento secondo le norme richiamate in Allegato 1 al bando in oggetto) e nella diagnosi energetica (non redatta ai sensi della norma UNI CEI EN 16247); - le tabelle energetiche allegate al modello di asseverazione non sono state compilate con risultati derivanti da relazioni di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto redatte secondo i metodi di calcolo prescritti dall'Allegato 1 al bando in oggetto e risultano pertanto numerose incoerenze tra i dati ivi riportati. Infine il modello di asseverazione non è stato redatto in maniera conforme al modello in Allegato 3 al bando in oggetto.
PG/2017/127399	Alma Mater Studiorum - Università' di Bologna (2)	Integrazioni richieste non pervenute nei termini.
PG/2017/127402	Alma Mater Studiorum - Università' di Bologna (3)	Integrazioni richieste non pervenute nei termini.
PG/2017/127406	Azienda USL della Romagna (13)	Impossibilità di valutare correttamente ed in maniera approfondita la documentazione inviata in fase di domanda in quanto si riscontano numerose carenze ed incoerenze nelle informazioni in essa contenute. Inoltre la documentazione in risposta al preavviso di rigetto si limita eventualmente a proporre una soluzione progettuale diversa rispetto a quella desumibile proposta in fase di domanda.
PG/2017/127408	Azienda USL della Romagna (14)	La documentazione fornita in risposta alla richiesta di integrazioni è stata formulata sulla base di una nuova relazione di calcolo delle prestazioni nello stato di progetto che non è stata inviata, al fine di dimostrare il rispetto del requisito previsto dal bando (almeno il 70% dell'energia prodotta deve essere autoconsumata) e di confermare l'ammissibilità dell'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico. Si segnala inoltre che non sono ritenute ammissibili le spese che sono ricomprese nell'intervento art. 4.12, lett. h) relative all'installazione del generatore di calore a condensazione. Alla luce di tali condizioni si rileva infine la non ammissibilità dell'intera domanda di contributo in quanto si determina una spesa ammissibile inferiore ai 100.000,00 euro (motivo di esclusione ai sensi dell'art. 4.18 del bando).
PG/2017/129025	Area Blu s.p.a. (in sostituzione di Benicomuni srl incorporata per fusione)	La documentazione tecnica fornita in risposta alla richiesta di integrazioni risulta mancante del calcolo dei fabbisogni energetici e dei valori di prestazione energetica nello stato di progetto. Tale circostanza, unitamente alle incoerenze rilevate dal modello di asseverazione (a titolo esemplificativo gli indici di prestazione energetica riportati in tabella 3 non sono coerenti con i fabbisogni dell'edificio riportati in tabella 4), non consente di determinare correttamente il valore dell'IPS. Infine si segnala la non coerenza delle UFR delle pareti perimetrali riportate in asseverazione messe a confronto con i dati geometrici e le caratteristiche tecniche dell'edificio desumibili dalla documentazione inviata in fase di domanda (es. APE).

Protocollo	Ragione sociale	Motivi di esclusione
PG/2017/130783	Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna (3)	Integrazioni richieste non pervenute nei termini.
PG/2017/135150	Anthea Srl (3)	La documentazione tecnica fornita in risposta alla richiesta di integrazioni è stata formulata sulla base di una nuova relazione di calcolo delle prestazioni nello stato di progetto che non è stata inviata, al fine di dare evidenza oggettiva dei valori richiesti dalle tabelle da 3 a 5.2 del modello di asseverazione. Inoltre si rileva l'incoerenza tra i valori indicati in tabella 3 e quelli indicati in tabella 5.2. Infine il dato della potenza della caldaia, di cui era stato chiesto di verificare la coerenza, è stato ulteriormente modificato in aumento rispetto alla documentazione prodotta in sede di prima istanza, e non supportato dalla necessaria documentazione.