

PROVINCIA DI PIACENZA

Programma degli impianti per i quali si prevede di richiedere l'autorizzazione nell'anno 2012

N°	Denominazione impianto	Tipologia Impianto	kV	Comune/i	Prov.	Caratteristiche Tecniche Impianto	Estremi Impianto
1	Linea MT aerea e sotterranea per allaccio produttore Villa Tavernago Loc Frassineto	Linea elettrica in cavo aereo e sotterraneo	15	Pianello Val Tidone	PC	(1) 15 kV; (2) 50 Hz; (3) linea sott: 145 A; (4) Alluminio; (5) tre; (6) 185 mmq; (9) 0,310 Km. – linea aera (1) 15 kV; (2) 50 Hz; (3) 125 A; (4) Alluminio; (5) tre; (6) 35 mmq; (9) 0,740 Km.	loc Cà Valle – Casa Frassineto
2	Interramento linee MT sotterranee per rifacimento nuova conca Isola Serafini	Linea in cavo sotterraneo	15	Monticelli d'Ongina	PC	(1) 15 kV; (2) 50 Hz; (3) linea sott: 145 A; (4) Alluminio; (5) tre; (6) 185 mmq; (9) 1,050 Km	Conca Isola Serafini

NOTE DI COMPILAZIONE:

I) - Relative alla colonna “Caratteristiche Tecniche” - sono inseriti gli elementi più significativi degli impianti, quali: (1) Tensione nominale di esercizio - (2) Frequenza - (3) Corrente di normale esercizio - (4) Materiale dei conduttori - (5) Numero dei conduttori - (6) Sezione dei conduttori - (7) Sostegni tipo - (8) Campata tipo - (9) Lunghezza totale - (10) Isolatori - (11) Materiale Isolatori.

II) - Relative alla colonna “Estremi Impianto” - viene indicato l'origine e il termine e, ove possibile le relative località geografiche

Simone Lombardi
UN PROCURATORE