

N°	Denominazione Impianto	Tipologia Impianto	kV	Comune/i	Prov	Caratteristiche Tecniche Impianto	Estremi Impianto
1	Costruzione nuova dorsale MT TARSOGNO "	Nuovo impianto in cavo aereo	15	Tornolo - Bedonia	PR	Cavo aereo Elicord 3x150 -340A - 50 Hz - 9800 m.	Località varie. Da Cabina Primaria Bedonia a Passo Cento Croci
2	C.P. Felino - Nuova linea " CITTER "	Nuovo impianto in cavo interrato	15	Felino	PR	Cavo interrato Al 3x1x185mm ² -360A - 50 Hz - 3000 m.	Da Cabina Primaria Felino verso Marzolarà
3	Linea MT " MARZO " da C.P. Felino - Seconda parte	Nuovo impianto in cavo interrato	15	Felino	PR	Cavo interrato Al 3x1x185mm ² -360A - 50 Hz - 3000 m.	Da Cabina Primaria Felino verso Marzolarà
4	C.P. Felino - Nuova linea " FELPAE "	Nuovo impianto in cavo interrato	15	Felino	PR	Cavo interrato Al 3x1x185mm ² -360A - 50 Hz - 2600 m.	Da Cabina Primaria Felino verso Felino
5	Linea MT " FIORUC " da C.P. Felino - Seconda parte	Nuovo impianto in cavo interrato	15	Felino	PR	Cavo interrato Al 3x1x185mm ² -360A - 50 Hz - 2500 m.	Da località S.Michele Gatti verso Sala Baganza
6	C.P. Felino - Nuova linea " FELIX "	Nuovo impianto in cavo interrato	15	Felino	PR	Cavo interrato Al 3x1x185mm ² -360A - 50 Hz - 1500 m.	Da Cabina Primaria Felino verso S. Michele Gatti - Lott.ne PI07
7	Collegamento tra le linee MT "ILARIO " e " SORBOL "	Cavo interrato e linea aerea	15	Parma	PR	Cavo interrato 3x1x185 mm ² -360 A - 50 Hz -100 m. Corda All-Ac 3x1x150 mm ² -350 A - 50 Hz -3000 m.	Località Beneceto (Parma)
8	Nuovo collegamento MT per aumento di potenza " Marconi Freddeuropa "	Nuovo impianto in cavo aereo e interrato	15	Soragna - Fidenza	PR	Cavo aereo Elicord 3x150 -340A - 50 Hz - 3.500 m. Cavo interrato Al 3x1x185 mm ² -360A - 50 Hz - 500 m.	Località Balanzona - Chiusa Viarola - Chiusa Ferranda
9	Nuovo allaccio P.T.P. S. Michele Tiorre	Nuovo impianto cavo aereo	15	Felino	PR	Cavo aereo Elicord 3x35 -140A - 50 Hz- 1000 m.	Località S. Michele Tiorre
10	Costruzione nuova dorsale per aumento di potenza stabilimento "Flo"	Nuovo impianto in cavo aereo e interrato	15	Fontevivo - Fontanellato	PR	Cavo aereo Elicord 3x150 -340A - 50 Hz - 1.500 m. Cavo interrato Al 3x1x185 mm ² -360A - 50 Hz - 5.500 m.	Da Cabina Primaria Fontevivo verso stabilimento Flo

NOTE DI COMPILAZIONE:

- I) - Relative alla colonna "Caratteristiche Tecniche" - Inserire gli elementi più significativi degli impianti, quali ad esempio: (1)Tensione di esercizio - (2) Frequenza - (3) Corrente di normale esercizio - (4) Materiale dei conduttori - (5) Numero dei conduttori - (6) Sezione dei conduttori - (7) Sostegni Tipo - (8) Campata Tipo - (9) Lunghezza Totale - (10) Isolatori - (11) Materiale Isolatori - (12) Fune di guardia - (13) Materiale fune di guardia - (14) Sezione fune di guardia.
- II) - Relative alla colonna "Estremi Impianto" - Indicare l'origine e il termine e, ove possibile le relative località geografiche

Simone Lombardi
Un Procuratore